

ÇAMLİBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Planlama ve Enerji Talepleri Yöneticiliği

Sayı : 03.03--50727

Konu : AG BAĞLANTI GÖRÜŞÜ (BURAK ASLAN)

14/06/2022

Sayın BURAK ASLAN
Sutaşı Köyü Kangal/Sivas

İlgi : 14/06/2022 tarihli ve 50643 nolu yazı.

Sivas İli Kangal İlçesi Sutaşı Köyü Ada 142 Parsel 28 'de bulunan İçme Suyu'na ait 8,150 kW talep gücünde bağlantı görüşü talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, talep gücünüz dikkate alınarak bağlantı görüşünüz aşağıda belirtilen şartlar dahilinde uygun görülmüştür.

ENERJİ TALEBİ YAPILAN

Trafo Adı : SUTASI KOY DT-TR
Trafo Gücü(kVA) :50
Trafo İniş Kablo:4x16 NYY
Hat Uzunluğu:230m
Hat Kesiti:5R
Direk No:287213 - Y:36.92213/X:39.10806
Koordinatlar(Y/X):Y:36.922119/X:39.10825
Kofra No:1651299
İmar Durumu:Dışı

PROJE BİLGİLERİ

Onaylı AG Projesi Tarih/Sayı: 03.06.2022
Proje Mükellefi :SIVAS İL ÖZEL İDARESİ
Kurulu Güç(W) : 8150
Talep Gücü(W) : 8150
Bağımsız Bölüm Sayısı : 1
ABH Kesit/Mesafe: 4x6 NYM (10+08) 18m
Tahmini Bağlantı Bedeli:675.12
İnceleme:Sahada

- 70 metre (ilave AG hat) dağıtım tesisi ihtiyacı bulunmaktadır. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli dağıtım şebekesi tesis ihtiyacı Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması(DBA) imzalanmasına müteakip yatırım programına dahil edilecek olup, DBA imzalandıktan sonra 4 ay süre zarfında tesis edilecektir. Ayrıca bağlantı hattının kullanıcı tarafından tesis edilmesi durumunda ilgili kullanıcı tarafından dağıtım şirketine bağlantı bedeli ödenmez. Bağlantı hattı, DBA imzalanmasına ve projelendirmeye esas uzunluğa göre hesaplanacak bağlantı bedelinin dağıtım şirketine ödenmesine ve dağıtım şebekesinin de tesis edilmesine müteakip 2 ay içerisinde dağıtım şirketi tarafından da tesis edilebilecektir. Kullanıcının bağlantısı için gerekli olmakla birlikte bağlantı hattı dışında kalan dağıtım tesisi kapsamındaki tesisler dağıtım şirketlerince tesis edilebilir ve Yönetmeliğin 21 inci madde çerçevesinde işlem yapılabilir.
1. Madde de belirtilen bağlantı noktasından tüketim tesisine bağlantı hattı projesi tarafınızdan hazırlanacak olup, onay için Şirketimize sunulacaktır.
- Dağıtım Bağlantı Anlaşması aşamasında onaylı bağlantı hattı projesi Şirketimize sunulacaktır.
- Bağlantı görüşlerinde kablo cinsi bakır olarak belirtilmekte olup, bağlantı hattı projesindeki gerekçe raporunda belirtilmek kaydı ile bağlantı görüşünde belirtilen bakır kesiti/cinsi yerine, gerekçe raporu uygun görülmesi halinde yeraltı bağlantı hatlarında muadili alüminyum kablo kullanılabilir.
- Kullanıcının bağlantısı için gerekli olmakla birlikte bağlantı hattı dışında kalan dağıtım tesisi kapsamındaki tesisler dağıtım şirketlerince tesis edilir. Bu kapsamdaki tesisler için Yönetmeliğin 21 inci madde çerçevesinde işlem yapılabilir.
- BSKY 10/B maddesi kapsamında, AG bağlantı hatları enerjilendirme tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım şirketine devredilmiş kabul edilir. Tesis yapım sözleşmesinde buna ilişkin hükme yer verilir. Bağlantı hattına ilişkin projeyi hazırlama sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Kullanıcının geçici olarak dağıtım sistemini kullanmak istemesi durumunda, geçici bağlantı, bağlantı noktasına kadar tesislerin tamamının kullanıcı tarafından yapılması ve işletme, bakım, onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilir. Söz konusu tesislerden yine geçici olarak bir başka kullanıcının dağıtım sistemine bağlanmak istemesi halinde geçici tesisin sahibi tarafından muvafakat verilmesi koşuluyla üçüncü şahıslar yararlandırılabilir. Kullanıcının/kullanıcıların geçici bağlantı ihtiyacı ortadan kalktıktan sonra ihtiyaç kalmayan geçici tesisler kullanıcı tarafından sökülür.
- Tesis edilecek bağlantı hatlarına ilişkin projelerde özel mülkiyet, Kara Yolu, Demir Yolu, Orman, Mera v.b. geçişlerde ve belediye sınırları içerisinde tesis edilecek bağlantı hatlarında imar planına uygun olacak şekilde ilgili kurum/kuruluş ile sözleşme/protokoller yapılacak ve geçici kabul/tesisat kontrol öncesi Şirketimize sunulacaktır.
- Yapı bağlantı hattınızda kullanılacak tüm malzemeler yeni olmak kaydıyla TEDAŞ ve Şirketimiz şartname ve mevzuatına uygun olacak şekilde tesis edilecektir.
- Ölçü devrelerine ilişkin hükümler Şirketimiz Ölçü Devreleri Yönetmeliğinin belirlediği şartlara uygun olacaktır.
- Tesisat kontrol ve abonelik işlemleri tamamlanmadan tesise gerilim uygulanmayacaktır.
- Bağlantı Görüşü 365 gün süre ile geçerlidir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

Zeki ŞENTÜRK
Planlama ve Enerji Talepleri Değerlendirme
Yöneticisi

